

Nummer	17-003176-PR01 (NW-A01-02-de-01)
Inhaber	Salut Stroitelej Str. 95 424006 Joschkar-Ola Russland
Produkt	Drehkipfenster
Bezeichnung	System: 12/18/13 Lieferbezeichnung: OD OSP 1460*690
Details	Hersteller Salut, - Joschkar-Ola; Material Kiefer; Öffnungsrichtung DIN rechts, nach innen; Außenmaß (B x H) 690 mm x 1460 mm
Besonderheiten	Stellung der Verriegelungen

### Ergebnis

Luftdurchlässigkeit nach EN 12207:2016-12



**Klasse: 4**

Widerstandsfähigkeit bei Windlast nach EN 12210:2016-03



**Klasse: C5/B5**

Schlagregendichtheit nach EN 12208:1999-11



**Klasse: 9A**

### Grundlagen \*)

EN 14351-1:2006+A2:2016-09  
\*) und entsprechende nationale Fassungen  
(z.B. DIN EN)

Prüfbericht: 17-003176-PR01 PB-A01-02-de-01

### Darstellung



### Verwendungshinweise

Der Nachweis kann zur Erstellung der Leistungserklärung entsprechend der Bauproduktenverordnung 305/2011/EU verwendet werden. Die Ergebnisse gelten für den in EN 14351-1, Anhang E geregelten direkten Anwendungsbereich.

### Gültigkeit

Zeitlich nicht limitiert.

Bei der Anwendung sind die Aktualität der Grundlagen sowie die Übereinstimmung des Produkts zu beachten.

### Veröffentlichungshinweise

Es gilt das "Merkblatt zur Benutzung von ift-Prüfdokumentationen".

ift Rosenheim

08.03.2018



Thomas Stefan, Dipl.-Ing. (FH)  
Prüfstellenleiter  
Bauteilprüfung



Franz Gruber  
Prüfingenieur  
Bauteilprüfung

Identitäts-Check



[www.ift-rosenheim.de/ift-geprueft](http://www.ift-rosenheim.de/ift-geprueft)  
ID: 36D-A7BE9